

平成 30 年 5 月 2 日

質 問 回 答 書

件名 東根市東根学童保育所外構工事及び旧施設解体工事

番号	仕様書 ページ	図面 番号	質問事項	回答
1			外構工事 困障、メッシュフェ ンス門扉、メッシュフ ェンスの摘要欄に高 さの違う 2 種類が記 載されていますがど ちらですか。	【困障】 ・メッシュフェンス門扉 両開き W=3,000 H=1,200 基礎共 ・メッシュフェンス門扉 片開き W=1,000 H=900 基礎共 ・メッシュフェンス (耐雪型) H=1,100 基礎共 が正となります。
2			外構工事 屋外排水 集水柵、浸透柵があ りますが、構造を教え てください。	【集水柵】 建築工事標準詳細図 (国土交通省大臣官房庁 営繕部整備課監修) の集水柵詳細図による。 柵の高さは H-800 mm程度とし、既製品の集 水柵を使用する場合は、監督員の承諾を得るこ と。 【浸透柵】 マテラス青梅 : 浸透ホ [®] ラコン角柵 EMBX 同等品と し、透水シート・砕石・敷砂はメーカー仕様による。 また、敷砂底深さは、500×500 は H-1,400 mm程度、400×400 は H-1,300 mm程度とする。