

【別紙 1 1】 諸室整備一覧（設備）

※ 下表の設備構成は、従来の概念に基づいて区分したもので、かつ、市が参考として想定したものであり、要求水準に示す機能を満たすものであれば、これにこだわらない。

1 図書館

施設の構成	空調	換気	給排水	給湯	照度	T V	時計	A V	L A N
(1) 開架・閲覧エリア									
1) 一般図書コーナー	○	○	—	—	750	—	—	—	●
2) 児童コーナー	○	○	—	—	750	—	—	—	●
3) おはなしの部屋	●	○	—	—	750	●	●	●	●
4) ティーンズコーナー	○	○	—	—	750	—	—	—	●
5) ブラウジングコーナー	○	○	—	—	750	—	—	—	●
6) 視聴覚コーナー	○	○	—	—	750	●	—	●	●
7) レファレンス資料コーナー	○	○	—	—	750	—	—	—	●
8) 郷土資料コーナー	○	○	—	—	750	—	—	—	●
9) カウンター	○	○	—	—	750	—	●	—	●
10) インターネットコーナー	○	○	—	—	750	●	—	—	●
11) 授乳室	●	○	●	●	500	—	—	—	—
12) 子ども用トイレ	—	●	●	●	500	—	—	—	—
(2) 閉架エリア									
1) 閉架書庫	●	●	—	—	300	—	●	—	●
(3) 学習エリア									
1) 学習室	●	○	—	—	750	●	●	—	●
2) グループ研究室兼録音室	●	○	—	—	750	●	●	—	●

施設の構成	空調	換気	給排水	給湯	照度	T V	時計	A V	L A N
(4) 管理エリア									
1) 事務室・作業スペース	●	○	—	—	750	●	●	—	●
2) ボランティア室	●	○	—	—	500	●	●	●	●
3) 搬入車両室	●	●	—	—	200	—	—	—	—
4) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2 美術館（市民ギャラリー）

施設の構成	空調	換気	給排水	給湯	照度	T V	時計	A V	L A N
(1) 展示エリア									
1) 市民ギャラリー	●	○	—	—	300	●	—	○	●
2) 特別展示室	●	○	—	—	300	●	—	—	●
3) 倉庫	—	○	—	—	300	—	—	—	—
4) 利用者控室	●	○	—	—	500	—	—	—	●
(2) アトリエエリア									
1) アトリエ	●	●	●	●	500	●	●	—	●
2) 作業テラス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 管理エリア									
1) 収蔵庫（前室を含む）	●恒	●	—	—	300	—	●	—	—
2) 事務室	●	○	—	—	750	●	●	—	●
3) 搬入車両室	●	●	—	—	200	—	—	—	—
4) 荷捌室	●	●	—	—	300	—	●	—	—
5) 会議室	●	○	—	—	500	●	●	—	●
6) 備品庫	—	○	—	—	300	—	—	—	—
7) 資料室	●	●	—	—	500	●	●	—	●
8) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 市民活動支援センター

施設の構成	空調	換気	給排水	給湯	照度	T V	時計	A V	L A N
(1) 市民活動支援センターエリア									
1) 情報ラウンジ（利用者休憩コーナーを兼ねる。）	●	○	●	—	500	●	●	—	●
2) プリント工房	●	●	—	—	750	—	●	—	●
3) 講座室	●	○	—	—	500	●	●	○	●
4) 倉庫	—	●	—	—	300	—	—	—	—

4 共用部分

施設の構成	空調	換気	給排水	給湯	照度	T V	時計	A V	L A N
(1) 共用エリア									
1) エントランス(風除室)・ホール	○	○	—	—	300	●	●	—	●
2) 情報コーナー	○	○	—	—	300	●	●	●	●
3) 自動販売機コーナー	○	○	—	—	200	—	—	—	—
4) 利用者用トイレ	—	●	●	—	200	—	—	—	—
5) 多目的トイレ	—	●	●	●	200	—	—	—	—
6) 職員用休憩室	●	●	—	—	500	●	●	—	●
7) 職員用更衣室	○	●	●	—	200	—	●	—	—
8) 職員用給湯室	—	●	●	●	200	—	—	—	—
9) 職員用トイレ	—	●	●	—	200	—	—	—	—
10) 倉庫	—	●	—	—	300	—	—	—	—
11) 機械室	—	●	—	—	200	—	—	—	—
12) S P C作業員控室	●	●	—	—	500	—	●	—	●
13) カフェ（厨房等を含む）	●	●	●	●	適宜	●	●	—	●
14) コインロッカー	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：※1 空調の「○」は必要な部屋、「●」は必要かつその部屋で操作可能な部屋とする。また、「恒」は恒温恒湿機能付とする。

※2 換気欄の「○」は空調に含む、「●」は必要な部屋とする。

※3 給排水・給湯欄の「●」は必要な部屋とする。

※4 照度欄の単位はL Xとする。

※5 TV欄の「●」はテレビ直列ユニット設置室とする。

※6 AV欄の「○」はAV設備設置箇所、「●」は用途に応じたAV機能が必要な部屋とする。