

東根市公益文化施設整備等事業 入札説明書等に関する質問回答(2回目)の変更



平成26年 4月21日

東 根 市

平成26年1月14日付で入札公告をしました「東根市公益文化施設整備等事業」に係る「入札説明書等に関する質問回答(2回目)」(平成26年4月4日公表)の**番号59への回答を下記のとおり変更します**ので留意してください。

< 要求水準書に関する質問回答 >

番号	質問項目	頁	章	1	(1)	1)	①	7	a	質 問	変更前の回答	変更後の回答
59	照度	別	11	1						図書館の各コーナーの照度設定が750Lxとなっておりますが、この照度は、特に大空間部分については部屋全体の平均照度ではなく、【別紙10】2枚目<共通事項>⑫にあるように、実際に図書等を閲覧する部分やカウンター業務を行う部分の机上面の照度と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のほか、図書館の書架部分の鉛直面照度を含めて750Lxとしてください。	ご理解のほか、図書館の書架部分についても机上面相当(床からの高さ約70cmの水平面)の照度を含めて750Lxとしてください。 なお、図書を探したり閲覧するのに支障のない場所(範囲)についてはこの限りではありません。

以上