

市内小中学校耐震化の状況・学校別一覧表

- 1 「建築年」は、工事が竣工した年を記載しています。
- 2 「構造」欄に「RC」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造をいいます。
- 3 「区分」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行「S56年」以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- 4 「旧基準」との表示のあるもののうち、耐震化が必要な棟の改修及び改築予定年度や工事状況については、「改修状況」に示しています。
- 5 今後、耐震化の改修状況は適宜更新してお知らせします。

令和2年4月1日現在

	学校名	棟用途	建築年	構造	階数	面積(m ²)	区分	第二次診断(Is値)	改修状況	改修後(Is値)	備 考
1	東根小学校	北校舎	S47	RC	3	2,411	旧基準	0.38	H21 耐震改修完了	0.72	
2	〃	管理校舎	S48	RC	3	2,371	旧基準	0.24	H21 耐震改修完了	0.74	
3	〃	南校舎	S47.S48	RC	3	1,861	旧基準	0.40	H22 耐震改修完了	0.72	
4	〃	東校舎	S59	RC	2	320	新基準	－	－	－	
5	〃	渡り廊下	S47	RC	2	122	旧基準	0.90	－	－	
6	〃	屋 体	S49	S	2	1,866	旧基準	0.11	H21 耐震改修完了	0.74	
7	神町小学校	校舎	R2	RC	2	6,945	新基準	－	－	－	
8	〃	屋体	R2	RC	2	1,371	新基準	－	－	－	
9	〃	渡り廊下	R2	S	1	24	新基準	－	－	－	
10	東郷小学校	北校舎	S52.S53	RC	3	1,892	旧基準	0.47	H26 耐震改修完了	0.72	
11	〃	南校舎	S53	RC	2	1,178	旧基準	0.73	－	－	
12	〃	南校舎	S61	S	2	160	新基準	－	－	－	
13	〃	渡り廊下	S53	RC	2	60	旧基準	1.12	－	－	
14	〃	屋 体	S53	S	2	856	旧基準	0.47	H26 耐震改修完了	0.84	
15	高崎小学校	校 舎	S54	RC	3	1,997	旧基準	0.53	H25 耐震改修完了	0.70	
16	〃	屋 体	H16	S	1	957	新基準	－	－	－	
17	〃	渡り廊下	H16	S	2	63	新基準	－	－	－	
18	大富小学校	校 舎	S57	RC	3	3,308	旧基準	0.47	H26 耐震改修完了	0.72	
19	〃	講 堂	S59	RC	2	974	新基準	－	－	－	
20	小田島小学校	校 舎	S52.S53	RC	3	2,876	旧基準	0.47	H25 耐震改修完了	0.73	
21	〃	校 舎	H5	S	2	295	新基準	－	－	－	
22	〃	講 堂	S57	RC	2	960	旧基準	0.97	－	－	
23	長瀬小学校	校 舎	S55	RC	3	2,795	旧基準	0.42	H26 耐震改修完了	0.72	
24	〃	講 堂	S57	RC	2	868	旧基準	0.83	－	－	
25	東根中部小学校	校 舎	H9	RC	3	6,181	新基準	－	－	－	
26	〃	屋 体	H24	S	2	1,313	新基準	－	－	－	
27	大森小学校	校 舎	H23	RC	2	6,319	新基準	－	－	－	
28	〃	昇降口	H23	RC	1	923	新基準	－	－	－	
29	〃	屋 体	H23	RC	2	1,566	新基準	－	－	－	

	学校名	棟用途	建築年	構造	階数	面積(m ²)	区分	第二次診断 (Is値)	改修状況	改修後 (Is値)	備 考
30	第一中学校	南校舎	H7	RC	3	2,895	新基準	-	-	-	
31	〃	管理校舎	H7	RC	3	1,016	新基準	-	-	-	
32	〃	北校舎	H7	RC	3	2,841	新基準	-	-	-	
33	〃	南渡り廊下	H7	RC	2	50	新基準	-	-	-	
34	〃	北渡り廊下	H7	RC	2	25	新基準	-	-	-	
35	〃	屋 体	H7	RC	2	2,770	新基準	-	-	-	
36	第二中学校	校 舎	H11	RC	3	4,133	新基準	-	-	-	
37	〃	渡り廊下	H11	RC	2	24	新基準	-	-	-	
38	〃	屋 体	H11	RC	2	2,175	新基準	-	-	-	
39	第三中学校	校 舎	H13	RC	3	3,766	新基準	-	-	-	
40	〃	渡り廊下	H14	RC	2	74	新基準	-	-	-	
41	〃	屋 体	H14	RC	2	2,174	新基準	-	-	-	
42	大富中学校	校 舎	S58	RC	3	2,590	新基準	-	-	-	
43	〃	屋 体	S61	RC	2	1,275	新基準	-	-	-	
44	〃	武道場	H30	W	1	315	新基準	-	-	-	
45	神町中学校	南校舎	H5	RC	3	2,555	新基準	-	-	-	
46	〃	昇降口	H5	RC	3	350	新基準	-	-	-	
47	〃	北校舎	H5	RC	3	2,429	新基準	-	-	-	
48	〃	渡り廊下	H5	RC	2	21	新基準	-	-	-	
49	〃	屋 体	H5	RC	2	2,123	新基準	-	-	-	

着色の棟は、旧基準でIs値0.7以上の耐震基準適合棟、及び新基準の棟を示しています。