

質問回答書

件名 屋内多目的コート長寿命化改良工事

番号	仕様書 ページ	図面 番号	質問事項	回答
1		A-07-2	<p>設計図の外部足場設置図に軒天と外壁の改良工事をするための足場の記載がありません。</p> <p>設計図に記載の足場だけでは軒天と外壁の作業ができません。</p> <p>また、屋根の上にも足場が必要になる箇所がありますが、足場の記載がありません。</p> <p>どのようにいたしますか。</p>	<p>軒天と外壁の作業については設計数量の足場の範囲内で施工できるものと判断しますが、施工方法等については施工時に別途協議することとします。</p> <p>屋根の上の足場については施工時に別途協議し決定することとします。</p>