

質問回答書

件名 第一中学校校舎屋根改修工事

番号	仕様書 ページ	図面 番号	質問事項	回答
1		A-13, 14, 21, 26, 27, 32, 38, 39, 40	現況の設計図に立上り部、FRP防水、ウレタン塗膜防水撤去の記入があります。 内訳書A-2撤去にFRP防水の記載がありません。 どのようにいたしますか。	内訳書A-2のウレタン塗膜防水撤去は、FRP防水撤去も含んだ単価で計上しています。
2	現況の設計図 各図面		現況図 FRP防水(撤去)、ウレタン塗膜防水(撤去)とは、FRP防水の上にウレタン塗膜防水が施工されているとの事ですか。	ご理解のとおりです。
3		A-22, 25, 31, 34, 35	現況図 中塗り(撤去)、トップコート(撤去)の記入があります。 内訳書A-2撤去に中塗り、トップコートの(撤去)の記載がありません。 どのようにいたしますか。	中塗り、トップコート撤去は、内訳書A-3のトップコート改修の中に含まれています。 (トップコート改修の単価は図面A-12防水改修D、工程1～5までの工程が含まれております。)
4	撤去		撤去工事で撤去材にアスベストは含まれていないと考えてよろしいですか。	よろしいです。