

令和7年4月24日

質問回答書

件名 公共下水道東根第2処理分区7B-1工区管きよ布設工事

番号	仕様書 図	図面番号	質問事項	回答
1	閲覧設 計書 P51	第30号単 価表	供用月数と使用回数を教 えてください。	供用月数1カ月、使用回数3回 を計上しています。
2	閲覧設 計書 P52	第31号単 価表	本単価表で使用している 材料は鋼製山留材H-350 でしょうか。 また、供用日数と使用回 数を教えてください。	鋼製山留材 H-350とし、供用 日数10日、使用回数3回を計上 しています。
3	閲覧設 計書 P52	第32号単 価表	本単価表で使用している 材料は鋼製山留材H-300 でしょうか。 また、供用日数と使用回 数を教えてください。	鋼製山留材 H-300とし、供用 日数10日、使用回数3回を計上 しています。
4	閲覧設 計書 P52	第11号単 価表	止水プラグについて 上記は管材費としての取 り扱いでしょうか。	材料費として計上しています。