

令和 7 年 6 月 2 0 日

質 問 回 答 書

件名 市道藤助新田 7 号線道路改良工事(繰越明許)

番号	仕様書ページ	図面番号	質問事項	回答
1	閲覧設計書 P70	第 39 号 単価表	本単価表の材料の規格は下記どちらでしょうか。 また、異なる場合は規格を教えてください。 [排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) ソケット 150mm JIS K 6739] [水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 150mm JIS K 6743]	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 150mm JIS K 6743 で積算しています。
2	設計書 P70	第 40 号 単価表	本単価表の材料の規格は下記どちらでしょうか。 また、異なる場合は規格を教えてください。 [排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (DV) 90° エルボ 150mm JIS K 6739] [水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 150mm メーカー規格]	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 150mm メーカー規格 で積算しています。
3	設計書 P71	第 41 号 単価表	本単価表の材料の規格は下記どちらでしょうか。 また、異なる場合は規格を教えてください。 [水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手-TS 継手-TS 継手チーズ< JIS K 6743>呼び径 150mm]	左記の規格のとおりです。