

令和7年11月27日

質問回答書

件名 市道さくらんぼ東根駅前線ほか道路照明灯灯具交換工事

| 番号 | 仕様書<br>ページ | 図面<br>番号 | 質問事項                                                                                                                   | 回答                                                                                                        |
|----|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 22         |          | 仕様書 22 ページと数量総括表 39 ページと位置図を照らし合わせると、A・F・G タイプの自動点滅器用ケーブルは既存ケーブル再使用と考えてよいのでしょうか。また、自動点滅器支持バンドはステンレス製 W:10mm で良いのでしょうか。 | 自動点滅器用ケーブルは既存ケーブル再使用と考えています。<br>本設計書自動点滅器の規格は、ニップル（ポール直付け）にて積算しています。<br>なお、製品の規格については、現場状況に応じて監督員と協議願います。 |
| 2  | 23、26      |          | 仕様書 23 ページと 26 ページにおいて、B-1・B-2・B-3 タイプの電源ケーブル及びライトケーブルは既存のケーブルを再使用と考えてよいのでしょうか。                                        | 電源ケーブル及びライトケーブルは既存のケーブルを再使用と考えています。                                                                       |
| 3  | 24         |          | 図番 8 葉 3 において、タイプ D の灯具は上段・下段と 2 台あるようですが、赤枠で囲っている下段のみ交換と考えて良いのでしょうか。                                                  | 赤枠で囲っている下段のみ交換と考えています。                                                                                    |