



特記事項

- ・特記なき配線は下記による
 [TEL/LAN] ----- 既設配線
 [トイレ呼出] EM-AE0.9-2C
- ・ケーブル工事に於いて立上げ・立下げ、貫通部分はPF管にて保護のこと
- ・防火区画貫通部分は耐火処理を施すこと
- ・露出配線箇所は一種金属被り(MM1)にて保護の事。

[HUB] P0E	HPE2930F8G
[RT]	RTX840
[AP]	AP22

東根市教育委員会 施設課

承認	担当	製図	縮尺
			1/100
			設計年月日
			令和8年3月

工事名称 長瀬公民館長寿命化改良工事
 図面名称 改修1階平面図

No. E-20