

東根市学校給食センター維持管理運営等包括業務委託事業

要求水準書別冊資料一覧

- 【別冊資料1】 学校給食センター竣工図（一式）
- 【別冊資料2】 建築建物修繕・更新記録
- 【別冊資料3】 建築設備修繕・更新記録
- 【別冊資料4】 附帯施設修繕・更新記録
- 【別冊資料5】 調理設備・食器食缶等・施設備品一覧
- 【別冊資料6】 調理設備・食器食缶等・施設備品修繕・更新記録
- 【別冊資料7】 光熱水等の使用量

令和8年9月29日

東 根 市

【別冊資料 1】学校給食センター竣工図（一式）

【別冊資料 2】建築建物修繕・更新記録

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）

実施月	作業名称	備考
2022年 4月	建築物の整備	正門 大型引戸(落とし棒ホルダー)新規更新実施
2022年 3月	建築物の整備	南側外壁 腰壁(クラック)修繕工事実施
2021年 1月	建築物の整備	2F見学通路 壁の補修実施
2020年10月	建築物の整備	2F会議室1,2/休憩室/見学通路(外窓) 防虫網戸(24メッシュ)黒に張り替え実施
2020年10月	建築物の整備	事務室(外窓) 防虫網戸(24メッシュ)黒に張り替え実施
2018年 4月	建築工事の整備	エレベーター インターホン設備蓄電池更新実施
2017年 3月	建築物の整備	2F会議室 天井修繕工事実施
2016年12月	建築物の整備	2F見学通路/会議室1 ビニール巾木の修繕実施
2016年11月	建築物の整備	屋根屋上(ベランダ除く) 防水シート改修工事実施
2016年 7月	建築物の整備	廃油庫踊場 階段部の塗装修繕実施
2015年 5月	建築物の整備	電気室棟・車庫棟 外側鉄骨部の錆防止塗装補修実施
2014年 9月	建築物の整備	雨水貯留槽 塗装工事実施
2014年 4月	建築物の整備	コンテナ室 SUSチェツカープレート取付工事実施
2013年 8月	地震災害復旧工事	一般補修実施。他
2012年12月	地震災害復旧工事	地震災害復旧工事実施
2011年 3月	地震(3.11)災害復旧工事	煮炊き室/洗浄室他 天井修繕工事実施3/24(木)～4/5(火)
2010年 7月	建築物の整備	野菜類荷受 プラットフォームの塗装実施

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）2022

実施月	作業名称	備考
2022年 8月	空気調和設備の整備	外調機/給気ユニット/脱臭装置 中性能フィルター他交換
2022年 8月	空気調和設備の整備	厨房用天吊り室内機 プレフィルター新規更新
2022年 8月	廃水処理施設の整備	原水ポンプ槽 水中ポンプ(改良型)新規更新
2022年 8月	給排水衛生設備の整備	貯湯槽系統 安全し弁 新規更新
2022年 8月	空気調和設備の整備	スポットエアコン屋内機 メイン基板/サブ基盤の新規更新
2022年 9月	空気調和設備の整備	スポットエアコン屋内機 ファンモーターの新規更新
2022年 9月	給排水衛生設備の整備	ライスボイラーNo.4 蒸気管(継手エルボの新規更新)
2022年 10月	給排水衛生設備の整備	カート洗浄室 単水栓(固定コマ)新規更新
2022年 10月	雨水排水計画の整備	マンホール蓋 塗装の新規更新
2022年 11月	雨水排水計画の整備	油水分離槽 点検清掃 蓋の塗装更新
2022年 12月	給排水衛生設備の整備	トラックイン消毒保管庫 蒸気管(継手エルボの新規更新)

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）2023

実施月	作業名称	備考
2023年12月	空気調和設備の整備	2F機械室 外調機(熱交換器)銅管部の修繕
2023年11月	廃水处理設備の整備	原水ポンプ槽 フロートスイッチ新規更新 全3個
2023年11月	電気設備の整備	構内 HH(ハンドホール)パッキン新規更新 全13基
2023年10月	建築物設備の整備	洗浄室(天井裏) 点検口増設工事 コンテナ室(天井裏側～)
2023年10月	空気調和設備の整備	北側庇上部 増設(洗浄室系統)排風機Vベルトの新規更新
2023年10月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 洗浄室/消毒保管庫系統 蒸気(フランジ)管修繕
2023年10月	空気調和設備の整備	西側構内道路 SAC19-6室外機コンプレッサー新規更新
2023年 9月	空気調和設備の整備	西側構内道路 SAC19-3室外機コンプレッサー新規更新
2023年 8月	電気設備の整備	1F非汚染区域(給食エリア) リモコンスイッチ新規更新
2023年 8月	空気調和設備の整備	1F非汚染区域(給食エリア) 天吊り室内機プレフィルタ更新
2023年 7月	空気調和設備の整備	2F機械室 外調機/給気FU/脱臭装置プレフィルタ更新
2023年 7月	空気調和設備の整備	2F機械室 2LP-1 盤用換気扇新規更新
2023年 5月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室(地下) No.4 ライスボイラー蒸気(1次側)配管修繕
2023年 5月	給排水衛生設備の整備	コンテナ室(天井裏) 天吊り消毒装置 蒸気(2次側)戻り管 アルゴンガス溶接にて更新完了
2023年 5月	給排水衛生設備の整備	コンテナ室(天井裏)トラックイン消毒保管機 蒸気(1次側)配 管更新
2023年 4月	給排水衛生設備の整備	コンテナ室(天井裏) 天吊り消毒装置 蒸気(2次側)配管更新。

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）2023

[illegible]

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）2024

実施月	作業名称	備考
2024年 12月	建具設備の整備	会議室倉庫2 片引き戸鍵の処置と調整。
2024年 11月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 ライスボイラーNo.2 蒸気管部材の更新
2024年 11月	空気調和設備の整備	2F機械室 排気ファン(0.75kw×2)Vベルト新規更新
2024年 10月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 トラックイン消毒保管庫 蒸気管部材の更新
2024年 9月	電気設備の整備	構内 南側外灯回路用 HH蓋の新規更新
2024年 9月	給排水衛生設備の整備	前室3 自動消毒手洗器 消毒用液面センサーの新規更新
2024年 9月	電気設備の整備	敷地構内 HH(蓋)の塗装 電灯/動力/情報通信関係
2024年 8月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 給湯系統管 AIRVENT(空気抜き弁)の新規更新
2024年 8月	空気調和設備の整備	2F機械室 排気ファン(0.75kw×2)Vベルト新規更新
2024年 8月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 貯湯槽 減圧弁の新規更新
2024年 6月	給排水衛生設備の整備	器具洗浄室2 排水柵(グレーチング) ゴムシートの新規更新
2024年 5月	電気設備の整備	魚肉類荷受室 プレハブ冷蔵庫用電源 ELBの新規更新
2024年 5月	厨房廃水処理設備の整備	放流ポンプ槽 フロートスイッチの新規更新
2024年 5月	厨房廃水処理設備の整備	生物流動槽(大) 散気装置(改良型)の更新
2024年 5月	厨房廃水処理設備の整備	生物流動槽(小) 散気装置(改良型)の更新
2024年 4月	厨房廃水処理設備の整備	臭突ファン Vベルトの新規更新

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）2024

[illegible]

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）2025

実施月	作業名称	備考
2025年 12月	給排水衛生設備の整備	野菜下処理室天井裏 容器洗浄機 蒸気管(一次側)継手エルボ更新
2025年 12月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 ライスボイラーNo.6 蒸気管継手エルボ更新
2025年 12月	警報器設備の整備	揚物焼物室/煮炊き室/アレルギー対応食室 業務用換気警報器(一酸化炭素中毒防止)新規更新
2025年 11月	給排水衛生設備の整備	洗浄室(地下ピット) 排水管(油脂詰り)の分解清掃
2025年 11月	厨房廃水処理設備の整備	原水ポンプ槽 フロートスイッチの新規更新
2025年 10月	給排水衛生設備の整備	洗浄室 浸漬機1 蒸気管(一次側)継手エルボの新規更新
2025年 10月	電気設備の整備	東側/南側/北側 壁掛型子時計の塗装の更新
2025年 10月	給排水衛生設備の整備	洗浄室 浸漬機2 蒸気管(一次側)継手エルボの新規更新
2025年 9月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 洗浄室系統蒸気管 U型サイフォン管の新規更新
2025年 9月	厨房廃水処理設備の整備	廃水処理機械室 臭突ファン オーバーホール(分解清掃)
2025年 9月	厨房廃水処理設備の整備	廃水処理機械室 臭突ファン Vベルトの新規更新
2025年 9月	建具設備の整備	野菜類荷受室(天井裏) シャッターへの雨水漏れ対策工事
2025年 9月	厨房廃水処理設備の整備	流量調整槽 自動微細目スクリーンの新規更新
2025年 9月	厨房廃水処理設備の整備	廃水処理機械室 調整槽 送風機(ブロワ-)の新規更新
2025年 8月	厨房廃水処理設備の整備	放流ポンプ槽 水中ポンプ(No.2)の新規更新
2025年 7月	給排水衛生設備の整備	器具洗浄室2 排水枥(グレーチング) ゴムシートの新規更新
2025年 7月	空気調和設備の整備	和え物室 天吊りエアコン室内機 ドレン管の変更工事

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）2025

[illegible]

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（施設整備）2026

実施月	作業名称	備考
2026年 2月	給排水衛生設備の整備	外調機 蒸気管の(空気系)ソレノイドバルブの新規更新
2026年 3月	給排水衛生設備の整備	2F給湯室 混合栓カートリッジ 新規更新
2026年 3月	建具設備の整備	前室2 エアーシャワー コントローラ/センサー新規更新
2026年 3月	空気調和設備の整備	外調機 蒸気コイル用 電動二方弁の新規更新
2026年 3月	建具設備の整備	通用口(扉) 電気錠システムの新規更新
2026年 4月	給排水衛生設備の整備	貯湯槽 安全逃し弁の新規更新
2026年 4月	給排水衛生設備の整備	受水槽 送水管架台 ボルト/ナットSUSへ新規更新
2026年 4月	建具設備の整備	残滓処理室 シャッターボックス 塗装の更新
2026年 4月	厨房廃水処理設備の整備	メイン送風機No.1/No.2 Vベルトの新規更新
2026年 5月	給排水衛生設備の整備	野菜下処理室 野菜洗浄機 給水管のSUS管へ変更工事
2026年 5月	厨房廃水処理設備の整備	放流ポンプ槽 水中ポンプNo.1の新規更新
2026年 6月	電気設備の整備	敷地構内 HH(蓋)の塗装 電灯/動力/情報通信/系統
2026年 6月	給排水衛生設備の整備	敷地構内 マンホール蓋の塗装 雨水/汚水/雑排/系統
2026年 8月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 トラックイン消毒保管庫機 蒸気管継手エルボ更新

【別冊資料 3】建築設備修繕・更新記録

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（設備修繕）

実施月	作業名称	備考
2022年 7月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1/No.2炎検出器(ウルトラビジョン)新規更新
2022年 7月	空気調和設備の整備	煮炊き室 スポットエアコン 室外機フロンガス充填実施
2022年 4月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 貯湯槽(エアーベント)更新実施
2022年 3月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 定期保守点検 消耗部品の更新実施
2022年 1月	厨房排水処理設備の整備	臭突ファン Vベルト更新実施
2022年 1月	給排水衛生設備の整備	手洗い機 サーモスタット混合栓の交換実施
2021年12月	電気設備の整備	コンテナ室 避難口誘導灯新規取付工事実施。
2021年12月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 ライスボイラーNo.4 蒸気配管修繕実施。(1次側)
2021年11月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 (2S蒸気)洗浄室系統 安全弁更新実施
2021年10月	厨房排水処理設備の整備	原水ポンプ槽 フロートスイッチ更新実施
2021年10月	給排水衛生設備の整備	器具洗浄室2 グレーチングゴムシートの更新実施
2021年10月	電気設備の整備	屋根屋上/庇/ベランダ 排水路ヒーター更新工事実施
2021年10月	給排水衛生設備	ボイラーNo.1/No.2 電気伝導率センサー更新実施
2021年 9月	電気設備の整備	1階廊下 (1LP-1)盤 東側外灯回路変更工事
2021年 9月	空調調和設備の整備	揚げ焼き室 フード(防火ダンパー用温度ヒューズ)更新実施
2021年 9月	給排水衛生設備	2F機械室 容器洗浄機 蒸気配管修繕実施。(1次側)
2021年9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施

2021年 9月	給排水衛生設備	前室7 自動消毒手洗器 消毒液用液面センサー更新実施
2021年 8月	給排水衛生設備	ボイラーNo.1 ガスパイロット電磁弁更新実施 イラーNo.2 ファンモーター更新実施 ポ
2021年 8月	空調調和設備の整備	2F機械室 揚焼き室系統排気ファンVベルト更新実施
2021年 8月	電気設備の整備 自動火災報知設備の整備	照明(LED化)工事 放送設備機器更新 電話設備機器更新 ITV/TV共聴設備機器更新 自動火災報知設備機器更新 呼び出し表示設備機器更新(インターホン)等 その他
2021年 7月	電気設備の整備	魚肉類荷受室 1P-1動力盤 ELB(漏電遮断器)更新実施
2021年 7月	給排水衛生設備	貯湯槽 安全弁更新実施
2021年 6月	給排水衛生設備	コンテナ室 コンテナ消毒装置蒸気配管修繕実施(1次側)
2021年 6月	給排水衛生設備	ボイラーNo.2 送風用インバーター更新実施
2021年 6月	空気調和設備の整備	2F機械室 外調機ダンパー制御アクチュエータ更新実施
2021年 5月	空気調和設備の整備	洗浄室 扇風機(2台)更新実施
2021年 4月	空気調和設備の整備	2F機械室 除湿空調機設備 タイムスイッチ更新実施
2021年 3月	空気調和設備の整備	2F機械室 (外調機)蒸気コイル漏水修繕実施
2021年 3月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 (2S蒸気)系統減圧弁の更新実施
2021年 3月	空気調和設備の整備	2F機械室 脱臭装置フィルター(活性炭)更新実施
2021年 3月	給排水衛生設備の整備	野菜器具洗浄室 単水栓の更新実施
2021年 3月	給排水衛生設備の整備	2F洗濯乾燥室 排水トラップ柵(防臭ワン)の清掃実施
2021年 1月	自動制御設備の整備	器具洗浄室2 温湿度センサー更新実施
2021年 1月	給排水衛生設備の整備	前室3 自動消毒手洗器消毒液用液面センサー更新実施
2021年 1月	給排水衛生設備の整備	受水槽 定水位弁(FMバルブ)用SUS管配管実施

2020年12月	電気設備の整備	ITV設備 防犯カメラ5台 レコーダー 1台 モニター1台 更新実施
2020年11月	給排水衛生設備の整備	1F調理員WC(女) 洗面台排水管の詰り分解清掃実施
2020年10月	給排水衛生設備	ボイラーNo.1 CPU基盤/LCD(液晶ディスプレイ)更新実施
2020年10月	厨房排水処理設備の整備	放流ポンプ槽 フロートスイッチの更新実施
2020年10月	空気調和設備の整備	2F機械室 (外調機)蒸気コイル漏水修繕実施
2020年 9月	空気調和設備の整備	2F機械室 給気ファンユニットVベルト更新実施
2020年 9月	空気調和設備の整備	南側腰壁 給気側ベントキャップにフィルター取付実施
2020年 8月	電気設備の整備	事務室 (事務室1)リモコンSW交換再設定実施
2020年 8月	給排水衛生設備の整備	洗浄室 自動食器浸漬機 蒸気配管修繕実施(1次側)
2020年 8月	給排水衛生設備の整備	蒸気設備 貯湯槽 減圧弁の更新実施
2020年 8月	給排水衛生設備の整備	トラックイン消毒保管機 蒸気配管の修繕実施(1次側)
2020年 7月	給排水衛生設備の整備	2F調理員(女)WC (はめ込み洗面器)排水管分解清掃実施
2020年 7月	給排水衛生設備の整備	前室4 自動手指消毒器 吹き出しノズル更新実施
2020年 6月	電気設備の整備	コンテナ室 (1P-2動力盤) ELB(漏電遮断器)更新実施
2020年 4月	電気設備の整備	高圧引込電柱 積算電力量計の更新実施
2020年 4月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1/No.2 保守点検消耗部品の更新実施
2020年 3月	厨房排水処理施設の整備	流量調整槽 フロートスイッチ更新実施
2020年 2月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 ライスボイラーNo.6 蒸気配管修繕実施(1次側)
2020年 1月	自動制御設備の整備	事務室 (集中管理モデル)リチウムイオン電池の更新実施

2020年 1月	給排水衛生設備の整備	前室2 自動消毒手洗器 消毒液用液面センサー更新実施
2020年 1月	厨房排水処理施設の整備	原水ポンプ槽 フロートスイッチ更新実施
2020年 1月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 給水ブースターポンプの漏水修繕実施
2019年12月	自動火災報知設備の整備	揚焼室/アレルギー室/煮炊き室 業務用換気警報器設置工事
2019年12月	給排水衛生設備の整備	前室4 自動消毒手洗器消毒液用液面センサー更新実施
2019年10月	厨房排水処理施設の整備	臭突ファン Vベルト更新実施
2019年 9月	給排水衛生設備の整備	コンテナ室 コンテナ消毒装置蒸気配管修繕実施(1次側)
2019年 8月	給排水衛生設備の整備	貯湯槽 エアーベント更新実施
2019年 8月	自動火災報知設備の整備	地下ピット施設 ガス検知器の更新実施
2019年 8月	厨房排水処理施設の整備	活性化槽 送風機(エアーポンプ)更新実施
2019年 4月	厨房排水処理施設の整備	メイン送風機(No.1) Vベルト更新実施
2019年 4月	厨房排水処理施設の整備	メイン送風機(No.2) Vベルト更新実施
2019年 4月	電気設備の整備	煮炊き室 非常誘導灯機器の更新実施
2019年 4月	給排水衛生設備の整備	コンテナ室 トラックイン消毒保管機蒸気管修繕(1次側)
2019年 3月	給排水衛生設備の整備	洗浄室 自動食器浸漬機 蒸気配管修善実施(1次側)
2019年 2月	厨房排水処理施設の整備	放流ポンプ槽 塩ビ管の修繕実施
2019年 2月	厨房排水処理施設の整備	流量調整槽 水中ポンプ更新実施
2019年 2月	給排水衛生設備の整備	前室3 自動消毒手洗器消毒液用液面センサーの更新実施
2018年12月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 給湯ラインポンプ更新実施

2018年12月	給排水衛生設備の整備	和え物室 トラックイン消毒保管機用蒸気管修繕(1次側)
2018年 9月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 トラックイン消毒保管機用蒸気管修繕(1次側)
2018年 9月	給排水衛生設備の整備	臭突ファン Vベルト更新実施
2018年 9月	自動制御設備の整備	和え物室 温湿度センサー更新実施
2018年 8月	空気調和設備の整備	北側庇 排風機用防虫網の新規取付実施
2018年 8月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1/No.2 保守点検消耗部品の更新実施
2018年 8月	給排水衛生設備の整備	貯湯槽 空気抜き用配管SUS鋼に更新実施
2018年 8月	空気調和設備の整備	ベランダ RC基礎ブロック(アンカータイプ)の更新実施
2018年 7月	自動火災報知設備の整備	消火器/ガス漏れ警報器/非常照明バッテリーの更新実施
2018年 7月	給排水衛生設備の整備	ボイラー No.1/No.2 リレー(点火用)の更新実施
2018年 7月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 ブロー配管の更新実施
2018年 7月	厨房排水処理設備の整備	放流ポンプ槽 塩ビ管外れ修繕実施
2018年 6月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 トラックイン消毒保管機 蒸気管修繕(1次側)
2018年 6月	給排水衛生設備の整備	受水槽 水道管の凍結防止帯(ヒーター)更新実施
2018年 6月	給排水衛生設備の整備	地下ピット内 洗浄機用蒸気配管蒸気漏れ修繕(1次側)
2018年 4月	厨房排水処理設備の整備	源水ポンプ槽 フロートスイッチ更新実施
2018年 4月	給排水衛生設備の整備	地下ピット内 洗浄機用蒸気配管蒸気漏れ修繕
2018年 4月	給排水衛生設備の整備	揚げ焼き室 トラックイン消毒保管機 蒸気管修繕(1次側)
2018年 4月	給排水衛生設備の整備	和え物室 トラックイン消毒保管機 蒸気管修繕(1次側)

2018年 4月	給排水衛生設備の整備	前室3 自動消毒手洗器(センサー/ポンプ)部品の更新実施
2018年 4月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 定期保守点検 消耗部品の更新実施
2018年 2月	給排水衛生設備の整備	受水槽 水道管の凍結防止帯(ヒーター)更新実施
2018年 2月	給排水衛生設備の整備	野菜類器具洗浄室 グレーチング下ゴムシートの貼替え実施
2018年 2月	給排水衛生設備の整備	器具洗浄室2 グレーチング下ゴムシートの貼替え実施
2018年 1月	電気設備の整備	事務室 ITV設備リモートコントローラー取付工事
2018年 1月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 薬注装置(電動ポンプ)更新実施
2017年12月	電気設備の整備	事務室 AHDレコーダー/AHDカメラ/リモコンの更新
2017年12月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 ライスボイラーNo.4 蒸気管修繕実施(1次側)
2017年11月	自動制御設備の整備	ボイラー排水槽 補給水弁開閉制御温度調節器の更新実施
2017年10月	給排水衛生設備の整備	野菜類下処理室(天井部) 蒸気配管修繕実施
2017年10月	空気調和設備の整備	2F機械室 外調機蒸気コイル漏水修繕実施
2017年 9月	空気調和設備の整備	2F機械室 煮炊き調理室系統排気ファンVベルト更新実施
2017年 9月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1/No.2 ブロー配管の更新実施
2017年 8月	給排水衛生設備の整備	ボイラー(2基)水面計ゲージ硝子/ブローバルブの更新実施
2017年 8月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 自動軟水機樹脂(ろ過材)の更新実施
2017年 8月	厨房排水処理設備の整備	流量調整槽 自動スクリーン機器更新実施
2017年 7月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2017年 7月	給排水衛生設備の整備	受水槽 自動給水装置(No.2ポンプ)フロースイッチの更新

2017年 5月	給排水衛生設備の整備	蒸気設備 (2S系統)圧力計サイホン管の更新実施
2017年 5月	給排水衛生設備の整備	液化石油ガス蒸発器 気化器用安全弁更新工事
2017年 4月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 ライスボイラーNo.5蒸気配管修繕実施(1次側)
2017年 2月	給排水衛生設備の整備	蒸気設備 フランジ継手(短管)の更新実施
2017年 2月	給排水衛生設備の整備	蒸気設備 (7S蒸気主幹)圧力計サイホン管の更新実施
2017年 2月	厨房排水処理設備の整備	原水ポンプ槽 No.2水中ポンプの更新実施
2017年 1月	給排水衛生設備の整備	受水槽 定位水弁 配管修繕実施
2017年 1月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2016年12月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.2 水面計ゲージ硝子の更新実施
2016年12月	厨房排水処理設備の整備	原水ポンプ槽 No.1水中ポンプ更新実施
2016年11月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 No.3ライスボイラー蒸気配管修繕(1次側)
2016年11月	給排水衛生設備の整備	液化石油ガス蒸発器 調整器ダイヤフラム/スプリング他更新
2016年10月	給排水衛生設備の整備	煮炊き室 No.2ライスボイラー蒸気配管修繕(1次側)
2016年 8月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 給湯配管エアークラップ(空気抜き弁)の更新実施
2016年 7月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2016年 6月	電気設備の整備	インターホン設備 事務室(親機)野菜類荷受(子機)魚肉類荷受(子機)更新実施
2016年 4月	厨房排水処理設備の整備	原水ポンプ槽 No.1水中ポンプ更新実施
2016年 3月	厨房排水処理設備の整備	流量調整槽 フロートスイッチの更新実施
2016年 3月	厨房排水処理設備の整備	原水ポンプ槽 No.2水中ポンプの更新実施

2016年 3月	給排水衛生設備の整備	地下ピット内(真空冷却機)配管蒸気漏れ修繕実施(1次側)
2016年 2月	自動火災報知設備の整備	煮炊き室(天井裏) 差動式スポット型感知器更新実施
2016年 2月	厨房排水処理設備の整備	臭突ファン Vベルト更新実施
2016年 2月	給排水衛生設備の整備	洗浄室 自動食器浸漬機(南) 蒸気漏れ配管修繕(1次側)
2016年 2月	厨房排水処理設備の整備	放流ポンプ槽 フロートスイッチの更新実施
2016年 2月	給排水衛生設備の整備	洗浄室 自動食器浸漬機(北) 蒸気漏れ配管修繕(1次側)
2016年 2月	給排水衛生設備の整備	受水槽 定水位弁配管修繕実施
2016年 1月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1 冷却ファン更新実施
2015年12月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 定期保守点検 補修部品の更新実施
2015年 8月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2015年 7月	給排水衛生設備の整備	量水器 水道メーター(デジタル化) 更新実施
2015年 6月	厨房排水処理設備の整備	臭突ファン Vベルト更新実施
2015年 6月	電気設備の整備	車庫棟 ブラケット器具カバー修繕実施
2015年 4月	空気調和設備の整備	2F機械室 外調機 内部の塗装補修実施
2015年 3月	給排水衛生設備の整備	貯湯槽 蒸気漏れ配管更新実施
2015年 3月	給排水衛生設備の整備	器具洗浄室2 グレーチングのゴムシート更新実施
2015年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2015年 3月	給排水衛生設備の整備	LPG(液化石油ガス) ガスメーターの更新実施
2015年 2月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1 給水ポンプの更新実施

2015年 2月	給排水衛生設備の整備	配送風除室 手洗器 発電ユニット分解清掃実施
2015年 1月	厨房排水処理設備の整備	メイン送風機No.1/No.2 Vベルト更新実施
2015年 1月	給排水衛生設備の整備	受水槽 定水位弁 配管修繕実施
2014年12月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 定期保守点検消耗部品の更新実施
2014年11月	給排水衛生設備の整備	受水槽 給水管の凍結防止帯(ヒーター)更新実施
2014年 9月	施設構造物の整備	正門大型引戸 落とし棒ホルダー修繕実施
2014年 9月	給排水衛生設備の整備	貯湯槽用 蒸気安全弁の更新実施
2014年 9月	1階建具の整備	回収風除室 シャッターセンサー位置調整実施
2014年 9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2014年 9月	給排水衛生設備の整備	1F調理員WC(女) はめ込み洗面器 排水管の詰り修繕実施
2014年 8月	給排水衛生設備の整備	ボイラー定期保守点検 消耗部品の更新実施 自動軟水機 樹脂(ろ過材)の更新実施
2014年 8月	厨房排水処理設備の整備	原水ポンプ槽 ばっ気型スクリーン槽の修繕実施
2014年 7月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2014年 5月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 定期保守点検消耗部品の更新実施
2014年 3月	電気設備の整備	事務室 PBX(構内電話交換機)の蓄電池更新実施
2014年 3月	内部仕上げの整備	洗浄室 床(塩ビシート)の一部貼替え修繕実施
2014年 3月	自動火災報知設備の整備	事務室 火災受信機予備電源(蓄電池)の更新実施
2014年 3月	電気設備の整備	コンテナ室 空間センサー感度調整の実施
2014年 2月	電気設備の整備	高圧引込電柱 積算電力量計の更新実施

2014年 2月	給排水衛生設備の整備	受水槽 定位水弁配管の凍結防止帯取付工事実施
2014年 1月	自動火災報知設備の整備	消火ポンプ室(消火水槽) 消火ポンプ吸込管フート弁の更新
2014年 1月	給排水衛生設備の整備	受水槽 定位水弁配管バルブ更新実施
2014年 1月	厨房排水処理設備の整備	臭突ファン Vベルト更新実施
2013年12月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 定期保守点検 補修部品の更新実施
2013年10月	自動火災報知設備の整備	火災感知器の誤報調査 発信器の接続修繕実施
2013年 9月	給排水衛生設備の整備	器具洗浄室2 グレーチングのゴムシート更新実施
2013年 8月	空気調和設備の整備	西側構内通路 厨房用室外機コンプレッサー交換工事実施
2013年 7月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2013年 5月	給排水衛生設備の整備	野菜類器具洗浄室 グレーチングのゴムシート更新実施
2013年 5月	給排水衛生設備の整備	揚げ焼き室 消毒保管機蒸気漏れ修繕実施(1次側)
2013年 4月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 定期保守点検 補修部品の更新実施
2013年 3月	電気設備の整備	洗浄室 オートリフター昇降用スイッチの更新実施
2013年 3月	給排水衛生設備の整備	受水槽 給水配管の修繕実施
2013年 3月	給排水衛生設備の整備	野菜類器具洗浄室 グレーチングのゴムシート更新実施
2013年 2月	給排水衛生設備の整備	蒸気設備 外調機/消毒保管機系統の安全逃し弁の更新
2013年 2月	自動制御設備の整備	器具洗浄室2 温湿度センサー更新実施
2013年 2月	厨房排水処理設備の整備	原水ポンプ槽 No.1水中ポンプ更新実施
2013年 2月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.2 水面計ガラスPK更新実施

2013年 2月	給排水衛生設備の整備	野菜類器具洗浄室 グレーチングのゴムシート更新実施
2013年 2月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.2 給水ポンプ用マイコンリレーの更新実施
2013年12月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 定期保守点検消耗部品の更新実施
2013年12月	給排水衛生設備の整備	1F調理員WC(女) はめ込み洗面器 排水管の詰り修繕実施
2012年10月	空気調和設備の整備	北側屋上 室外機 DCファンモータ保護回路追加工事実施
2012年10月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 停電(瞬時停電)対策工事実施
2012年10月	給排水衛生設備の整備	LPG(液化石油ガス) タンク安全弁の更新実施
2012年 9月	給排水衛生設備の整備	LPG(液化石油ガス) 蒸発器の整備/調整/部品の更新実施
2012年 8月	給排水衛生設備の整備	新油庫 グレーチングのゴムシート交換実施
2012年 7月	給排水衛生設備の整備	貯湯槽 (電動2方弁)配管修繕工事実施
2012年 7月	給排水衛生設備の整備	貯湯槽 エアー抜き用配管工事実施
2012年 5月	施設構造物の整備	大型引戸(副門) ローラーユニット更新実施
2012年 5月	給排水衛生設備の整備	1F調理員WC(女) はめ込み洗面器 排水管の詰り修繕実施
2012年 4月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 定期保守点検消耗部品の更新実施
2012年 3月	厨房排水処理設備の整備	源水ポンプ槽 フロートスイッチの更新実施
2012年 1月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 ブロー配管の更新実施
2011年11月	厨房排水処理設備の整備	メイン送風機No.1No.2 Vベルト更新実施
2011年 9月	給排水衛生設備の整備	揚げ焼き室 グレーチングのゴムシート更新実施
2011年 9月	給排水衛生設備の整備	器具洗浄室2 グレーチングのゴムシート更新実施

2011年 8月	空気調和設備の整備	西側構内通路 室外機(コンプレッサー3台)交換実施
2011年 7月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2011年 7月	空気調和設備の整備	トラックヤード上部(北側) 排風機のVベルト更新実施
2011年 6月	空気調和設備の整備	2F機械室 排風機(煮炊き室系統) Vベルト更新実施
2011年 6月	電気設備の整備	南側ベランダ 除湿空調機設備 電源設備工事施工
2011年 5月	給排水衛生設備の整備	コンテナ室 天吊り消毒保管機蒸気配管修繕(1次側)
2011年 5月	空気調和設備の整備	南側ベランダ 除湿空調機設備のRC基礎工事実施
2011年 4月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 定期保守点検消耗部品の更新実施
2011年 4月	給排水衛生設備の整備	和え物室 トラックイン消毒保管機蒸気配管修繕(1次側)
2011年 2月	空気調和設備の整備	西側構内通路 室外機(コンプレッサー2台)更新実施
2010年12月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 定期保守点検消耗部品更新実施
2010年12月	厨房排水処理設備の整備	臭突ファンVベルト交換実施
2010年11月	給排水衛生設備の整備	揚げ焼き室 グレーチングのゴムシート交換実施
2010年10月	厨房床排水設備の整備	煮炊き室 排水桝(ライスボイラー下部)塗装工事実施
2010年 9月	空気調和設備の整備	西側構内通路 室外機(コンプレッサー1台)交換実施
2010年 8月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 定期保守点検消耗部品の更新実施
2010年 7月	厨房床排水設備の整備	煮炊き室 / 洗浄室 排水桝の修繕工事実施
2010年 7月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2010年 3月	空気調和設備の整備	煮炊き室/洗浄室 空調設備増設環境改善工事実施

2010年 3月	給排水衛生設備の整備	ボイラーNo.1No.2 定期保守点検 消耗部品の更新実施
2010年 2月	自動火災報知設備の整備	非汚染区域/給食エリア 火災感知器(定温SP型)更新実施
2010年 1月	自動火災報知設備の整備	定期保守点検 消耗(寿命)部品の更新実施
2010年 1月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 蒸気ヘッダー(ガスケット)修繕実施
2009年12月	厨房床排水の整備	洗浄室 洗浄機用排水桝の修繕工事实施
2009年12月	自動制御設備の整備	器具洗浄室2 温湿度センサー更新実施
2009年12月	電気設備の整備	魚肉類器具洗浄室 コンセントの衝突回避防止対策を実施
2009年11月	電気設備の整備	野菜類器具洗浄室 コンセントの衝突回避防止対策を実施
2009年11月	厨房排水処理設備の整備	臭突ファン Vベルト更新実施
2009年10月	電気設備の整備	給食エリア 殺菌灯機種変更設置工事实施
2009年 6月	空気調和設備の整備	北側外壁 ピット内換気用ウェザーカバーの修繕実施
2009年 5月	電気設備の整備	施設内1F リモコンスイッチの交換実施
2009年 5月	電気設備の整備	施設内2F リモコンスイッチの交換実施
2009年 4月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 吹き出し弁ドレン抜き配管工事实施
2009年 3月	空気調和設備の整備	煮炊き/揚げ/和え/アレルギー 厨房用空調機設備追加工事実施
2009年 3月	電気設備の整備	空調機設備 電源設備追加工事実施
2009年 3月	電気設備の整備	残滓処理室 換気扇スイッチの設置工事实施
2009年 3月	給排水衛生設備の整備	ボイラー室 ボイラー排水槽通気管修繕実施
2009年 2月	空気調和設備の整備	北側ベランダ 洗浄室/コンテナ室排気フード変更工事

2009年 2月	自動制御設備の整備	事務室東側外壁（融雪装置）降雪センサー設置工事実施
2009年 2月	給排水衛生設備の整備	ボイラー設備 ボイラー用給水方法改善工事実施
2009年 1月	給排水衛生設備の整備	回収風除室 手洗器漏水修繕実施
2008年12月	空気調和設備の整備	洗浄室 換気改善工事実施
2008年11月	空気調和設備の整備	洗浄室 エアー搬送ファン追加設置工事実施
2008年11月	自動制御設備の整備	非汚染区域（給食エリア）温湿度センサー移設工事実施
2008年 9月	空気調和設備の整備	洗浄室 扇風機設置工事実施
2008年 8月	空気調和設備の整備	煮炊き室/和え物室 スポットエアコン吹出しダクト延長工事
2008年 7月	給排水衛生設備の整備	回収風除室 衝突破損防止 手洗器の撤去（機械室にて保管）

【別冊資料 4】附帯施設修繕・更新記録

東根市学校給食センター 長期修繕履歴一覧（付帯設備）

実施月	作業名称	備考
2022年 7月	空気調和設備の整備	煮炊き室 スポットエアコン 室外機フロンガス充填実施
2022年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2022年 4月	1階建具の整備	野菜下処理室 上下窓の修繕工事実施
2022年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2021年12月	1階建具の整備	野菜類下処理室 上下げ窓 ガイドストッパーの交換実施
2021年11月	1階建具の整備	残滓処理室 シャッター障害物感知装置電池交換実施
2021年10月	1階建具の整備	野菜器具洗浄室 自動ドア光電センサー/受信器の更新実施
2021年 9月	1階建具の整備	配送風除室 シャッター障害物感知装置電池交換実施
2021年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2021年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2020年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2020年11月	内部仕上げの整備	揚げ焼き室 床塩ビシートの補修実施
2020年 9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2020年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2020年 3月	1階建具の整備 電気設備の整備	片開き扉/両開き扉の塗装工事実施 外灯ボールの塗装工事実施
2019年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2019年 9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施

2019年 7月	1階建具の整備	野菜類荷受室 シャッター 操作電線の更新実施
2019年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2019年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2019年 1月	1階建具の整備	前室2 エアーシャワー吹出し用タイマー更新実施
2018年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2018年 9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2018年 8月	1階建具の整備	野菜類器具洗浄室 自動ドアのセンサー(光電式)更新実施
2018年 6月	1階建具の整備	前室2 エアーシャワー吹出し用タイマー更新実施
2018年 6月	1階建具の整備	野菜類荷受室 シャッター(障害物感知装置)電池交換実施
2018年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2018年 6月	1階建具の整備	回収風除室シャッター①②(障害物感知装置)電池交換実施
2018年 3月	内部仕上げの整備	野菜類研修室/揚げ焼室/洗浄室 塩ビシート張替え修繕
2018年 3月	厨房床排水の整備	揚げ物焼き物調理室 排水桝(モルタル塗装)修繕実施
2018年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2017年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2017年10月	1階/2階建具の整備	防火シャッター 全3基 連動中継器リコール対策工事実施
2017年 9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2017年 8月	1階建具の整備	野菜魚肉類荷受シャッター 網戸取付(防虫対策)工事実施
2017年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施

2017年 4月	施設構造物の整備	正門大型引戸 板ばね更新実施
2017年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2016年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2016年 6月	1階建具の整備	配送風除室 自動ドア(電源ユニット)更新実施
2016年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2016年 4月	内部仕上げの整備	調理エリア(調理室) 塩ビシートの補修/塗装の補修実施
2016年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品更新実施
2015年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2015年 9月	施設構造物の整備	正門大型引戸 改修工事实施
2015年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2015年 1月	1階建具の整備	野菜類下処理室 シャッター(障害物感知装置)修繕実施
2014年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2014年 8月	雨水排水の整備	油水分離槽 点検/清掃/塗装の実施
2014年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2014年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2013年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2013年 9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2013年 9月	1階建具の整備	配送風除室 障害物感知装置のバッテリー交換実施
2013年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施

2013年 3月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2013年 2月	1 階建具の整備	野菜類荷受室 シャッター障害物感知装置の電池交換実施
2012年12月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2012年12月	1 階建具の整備	ボイラー室 ①シャッター障害物感知装置の電池交換実施
2012年11月	1 階建具の整備	配送風除室 ①シャッター障害物感知装置の電池交換実施
2012年10月	1 階建具の整備	残滓処理室 シャッター障害物感知装置の電池交換実施
2012年10月	1 階建具の整備	配送風除室 ②シャッター障害物感知装置の電池交換実施
2012年 9月	1 階建具の整備	ボイラー室 ②シャッター障害物感知装置の電池交換実施
2012年 9月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施。
2012年 8月	1 階建具の整備	魚肉類荷受室 シャッター障害物感知装置の電池交換実施
2012年 6月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2012年 3月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2012年 2月	EV/DWの整備	エレベーター 停電時自動着床装置用バッテリー更新実施
2011年12月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2011年 9月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2011年 8月	陥没補修工事	東側構内 排水管修繕及びアスファルト陥没補修工事実施
2011年 6月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2011年 3月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2010年12月	1 階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施

2010年11月	1階建具の整備	前室4 エアーシャワー誤作動の修繕実施
2010年10月	施設構造物の整備	雨水桟 マンホール蓋(20箇所)の塗装補修実施
2010年10月	施設構造物の整備	トラックヤード雨樋 雨水漏れ修繕実施
2010年 9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2010年 6月	施設構造物の整備	車いす使用者用駐車施設 (物損事故)修繕工事実施
2010年 5月	1階建具の整備	野菜類荷受室 シャッターセンサー(警備系統)の調整実施
2010年 4月	1階建具の整備	揚げ焼き室 防火扉(すれ傷/衝突)緩和対策修繕実施
2009年10月	1階建具の整備	器具洗浄室2 自動ドアの振れ止め金具修繕実施
2009年10月	雨水排水の整備	雨水桟 点検清掃/マンホール蓋(20箇所)の塗装補修実施
2009年10月	内部仕上の整備	洗浄室 コンテナ洗浄機 床のデッキプレート修繕実施
2009年 9月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2009年 7月	内部仕上の整備	研修室/洗浄室 塩ビシート目地シールの修繕実施
2009年 6月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2009年 3月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2008年12月	1階建具の整備	回収風除室 壁防護カバー工事実施
2008年12月	1階建具の整備	自動ドア定期保守点検 消耗部品の更新実施
2008年11月	厨房排水処理設備の整備	臭突ファン Vベルト更新実施
2008年 7月	建具の整備	車庫棟 手動バランス式オーバースライダーの修繕実施
2008年 6月	1階建具の整備	荷受/配送/回収 シャッター隙間改善工事

2008年 6月	1階建具の整備	ゴミ置場 親子開き扉 ガラリの防虫網修繕実施
----------	---------	------------------------

【別冊資料 5】調理設備・食器食缶等・施設備品一覧

調理設備一覧

■検収室・器具洗浄室1

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	デジタル台秤	2	
2	器具消毒保管機	4	棚数：3段
3	粉碎流し台	1	要信号線
4	検食用冷凍庫	2	有効内容量：781ℓ
5	新油タンク	1	
6	廃油タンク	1	

■皮剥室・野菜下処理室

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	ドライ対応型球根皮剥機	1	投入量：25～30kg/回
2	野菜洗浄機	1	
3	プレハブ冷蔵庫	1	カートイン
4	プレハブ冷凍庫	1	カートイン
5	次亜水生成装置	1	
6	包丁・まな板殺菌庫	1	包丁30本・まな板8枚収納
7	包丁・まな板消毒保管機	2	包丁20本・まな板10枚収納
8	パススルー冷蔵庫	2	有効内容量：1088ℓ
9	器具消毒保管機	1	棚数：3段

■食品庫・仕分室

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	デジタル台秤	1	
2	パススルー冷蔵庫	1	有効内容量：1674ℓ
3	包丁・まな板殺菌庫	1	包丁10本・まな板4枚収納
4	器具消毒保管機	1	棚数：3段
5	電動缶切機	1	

■魚肉下処理室・割卵室

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	プレハブ冷凍庫	1	カートイン
2	プレハブ冷蔵庫	1	カートイン
3	パススルー冷蔵庫	1	有効内容量：1674 ℓ
4	パススルー冷蔵庫	1	有効内容量：1088 ℓ
5	器具消毒保管機	1	棚数：3段
6	包丁・まな板殺菌庫	1	包丁10本・まな板4枚収納
7	パススルー冷蔵庫	1	有効内容量：1257 ℓ

■調理室・器具洗浄室2

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	フードスライサー	2	ドライ仕様
2	野菜調理機	1	
3	サイノ目切り機	1	
4	高速度ミキサー	2	容量：22 ℓ
5	プレート殺菌庫	1	包丁30本・まな板8枚収納・プレート6枚収納
6	コンビオープン	2	片面式・20段
7	蒸気回転釜	6	満水：400 ℓ・両手ハンドル
8	容器洗浄機	1	
9	器具消毒保管機	1	棚数：3段

■焼物・揚げ物・蒸物調理室

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	連続フライヤー	1	貯油タンク付
2	湯切りコンベア	1	
3	コンビオープン(パススルー式)	5	両面式・20段

■アレルギー対応食室

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	冷凍冷蔵庫	1	有効内容量：冷凍503 ℓ・冷蔵503 ℓ
2	ガステーブル	2	
3	食器消毒保管機	1	棚数：5段

■和え物室

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	真空冷却機	1	150kg/バッチ・冷却温度：90℃⇒10℃
2	空冷ヒートポンプチラー	1	
3	冷蔵庫	2	有効内容量：1088ℓ
4	和え物用回転釜	2	満水：310ℓ
5	畜冷材用冷凍庫	1	有効内容量：781ℓ
6	畜冷材用冷凍庫	1	有効内容量：1082ℓ

■洗浄室・コンテナ室・残滓処理室

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	デジタル台秤	1	
2	食缶前処理機	1	ディスポーサー付・AIHO仕様
3	システム食缶洗浄機	1	除湿装置・除滴装置付
4	自動食器浸漬機	2	
5	自動食器供給装置	2	
6	システム食器トレイ洗浄機	2	除湿装置・スプーン洗浄付
7	自動食器整理装置	2	
8	コンテナ搬送コンベヤ	1	
9	連続式コンテナ洗浄機	1	コンベヤ垂直対応・ダクト接続有
10	トラックイン蒸気式消毒保管機	2	
11	蒸気式天吊コンテナ消毒装置	46	
12	トラックイン蒸気式消毒保管機	6	両面式
13	トラックイン蒸気式消毒保管機	1	両面式
14	調整タンク	1	
15	厨芥脱水機	1	

■前室

No.	名称	数量	仕様・摘要
1	シューズ殺菌庫(前室1・2)	2	
2	衣類殺菌庫 (前室1・2)	6	
3	シューズ殺菌庫(前室3・4)	2	
4	衣類殺菌庫 (前室3・4)	4	
5	衣類殺菌庫 (前室5)	1	
6	衣類殺菌庫 (前室6)	1	
7	衣類殺菌庫 (前室7)	1	

食器食缶等備品一覧

No.	名称	型式	数量
1	角型二重食缶 7リットル	AIS-7-SP	184
2	角型二重食缶 13リットル	AIS-13-SP	345
3	食器 ボール	PNB-31E BLO	4570
4	食器 ボール	PNB-28E BLG	4800
5	食器 菜皿	PNS-7E BLG	4420
6	食器 深皿	PNS-13E BLG	4560
7	アミハード箸	AH-195G	3200
8	アミハード箸	AH-225AA	1700
9	エスタートレイ	SE-10 FW	4440
10	スプーン		4600
11	汁杓子		380
12	うどん杓子		185
13	トング		245
14	給食運搬用コンテナ		48

2026年8月末時点

施設備品一覧表

■事務職員用事務室（市職員が使用する備品）

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	事務用机(所長用)	1	台	W1,400×D700 両袖
2	事務用机(職員用)	4	台	W1,200×D700 片袖
3	肘付椅子(所長用)	1	脚	
4	肘付椅子(職員用)	4	脚	
5	ゴミ箱	5	個	
6	ホワイトボード(スケジュール管理用)	1	面	W1,800×H900 月間予定表
7	打合せテーブル	1	式	椅子共 4人用
8	FAX	1	台	
9	PCカラープリンター	1	台	
10	電話機	3	台	一般事務用 台付

■事務職員用事務室(市職員以外使用する備品)

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	片袖デスク	3	台	W1,200×D700 片袖
2	OAデスク用椅子	3	脚	肘付 キャスター付
3	電話機(家庭用ファクシミリ)	1	台	電話・FAX兼用
4	パソコン	2	台	
5	ファイリングキャビネット	1	台	W900×D450×H1000
6	PC用カラープリンター	1	台	A3カラー用、インクジェット
7	ゴミ箱	3	台	

■会議室1

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	長机	15	台	3人掛け 折りたたみ式
2	椅子	45	脚	パイプ式(収納ラック共)
3	ホワイトボード(脚付)	1	面	W1,900×H1,800 回転式
4	液晶モニター	1	台	40型程度
5	ビデオ	1	台	DVD対応
6	AV装置	1	式	講議用拡声装置
7	電話機	1	台	一般事務用 台付
8	ゴミ箱	1	個	

■会議室2

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	食卓・椅子	1	式	10人用 食卓1台、椅子10脚
2	ホワイトボード(脚付)	1	面	W1,900×H1,800 回転式
3	テレビ(台付)・ビデオ	1	台	テレビ26インチ ビデオ、DVD対応
4	電子レンジ	1	台	600W
5	電話機	1	式	
6	ゴミ箱	1	個	
7	棚	2	台	W900×D450×H1,800
8	印刷機	1	台	A3版、デジタル製版

■事務職員用更衣室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	ロッカー(3人用)	1	台	W900×D515×H1,800(男子更衣室)
2	ロッカー(2人用)	2	台	W600×D520×H1,800(女子更衣室)
3	ゴミ箱	2	個	

■書庫

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	棚	2	台	W900×D450×H1,800

■玄関ホール

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	下足箱	2	台	24人用
2	傘立て	1	台	750×300×495
3	玄関マット	1	枚	900×600

■給湯室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	冷凍冷蔵庫	1	台	165L程度
2	水切り籠	1	台	ステンレス製
3	電気ポット	1	台	
4	食器棚	1	台	W900×D450×H1,800
5	ゴミ箱	1	個	

■男女トイレ

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	ゴミ箱	9	個	蓋付ステンレス製、蓋開閉足踏み式
2	汚物入れ	9	個	女性用の便座数及び多目的トイレ

■従業員通用口

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	下足棚	2	台	20人用
2	傘立て	1	台	760×300×495
3	玄関マット	1	枚	900×600

■洗濯室・乾燥室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	衣類洗濯・乾燥機	2	台	8kg程度、家庭用、洗濯・乾燥兼用
2	ゴミ箱	1	個	

■荷受室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	下足箱(6人用)	2	ヶ所	野菜・魚肉荷受室

■洗剤備品庫

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	軽中量ラック	1	台	W3,000×D455×H1,800
2	台車	1	台	620×920×890

■女子休憩室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	座卓(折脚タイプ)	6	台	1,500×750×330
2	液晶テレビ(32型)	1	台	
3	食器戸棚	1	台	W900×D450×H1,800
4	くず入れ	1	ヶ所	
5	掃除機	1	台	
6	電気ポット	1	式	

■男子休憩室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	壁掛ホワイトボード	1	台	月予定表 W1,810×D80×H910
2	液晶テレビ(26型)	1	台	
3	座卓(折脚タイプ)	2	台	1,500×750×330
4	壁掛ホワイトボード	1	台	W1,810×80×910 無地
5	ファイリングキャビネット	1	台	W900×D450×H1,100
6	くず入れ	1	ヶ所	360×248×600

■調理関係室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	吊壁ホワイトボード	10	台	W1,210×D80×H910
2	ゴミ箱	22	個	プラスチック製 蓋開閉(足踏みタイプ)

■下足エリア(前室)

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	下足棚(32足用)	3	台	4段×8列

■前室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	衛生器具保管庫	2	台	W800×D400×H1,200
2	ゴミ箱	13	個	プラスチック製 蓋開閉(足踏みタイプ)

■男女更衣室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	男子・ロッカー(3人用)	2	台	W900×D515×H1,790
2	女子・ロッカー(4人用)	7	台	W900×D515×H1,790
3	ゴミ箱	2	個	

■運転員控室

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	テーブル(6人用)	1	台	W1,800×D750×H700
2	椅子	6	脚	パイプ式
3	ロッカー(6人用)	1	台	2段式 W900×D515×H1,790
4	下足箱(6人用)	1	台	
5	ゴミ箱	1	個	

■その他

No.	名称	数量	単位	仕様等
1	ミニホイローダー	1	台	日立建機

【別冊資料 6】調理設備・食器食缶等・施設備品修繕・更新記録

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2012年3月	連続フライヤー修理	揚げ焼き室連続フライヤー新油配管修理
2012年3月	連続フライヤー修理	揚げ焼き室連続フライヤー新油配管改造修理
2012年3月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転蒸気給気リング、給気バルブ交換
2012年3月	食器供給装置修理	洗浄室食器供給装置食器押え調整
2012年1月	器具消毒保管庫修理	下処理室器具消毒保管庫温度ヒューズ交換
2012年1月	コンテナ修理	バンパー交換
2011年12月	次亜水生成装置修理	下処理室次亜水生成装置水位センサー交換
2011年12月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水バルブ修理
2011年12月	プレハブ冷凍庫修理	下処理室プレハブ冷蔵庫膨張弁交換
2011年12月	コンテナ洗浄機修理	洗浄室コンテナ洗浄機レール修理
2011年11月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機コンベアリンク交換
2011年10月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水バルブ修理
2011年9月	次亜水生成装置修理	下処理室次亜水生成装置水位センサー調整
2011年9月	コンテナ修理	扉ハンドル調整、キャスター交換
2011年8月	トラックイン保管庫修理	和え物室トラックイン保管庫蒸気配管修理
2011年7月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサーVベルト交換
2011年7月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2011年6月	コンテナ修理	搬送装置ベース修理
2011年6月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2011年5月	食器整理装置修理	コンテナ室食器整理装置食器押え板バネ、非常停止スイッチ交換
2011年4月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機食器押えエアシリンダー交換
2011年4月	食器整理装置修理	コンテナ室トレイ整理装置非常停止スイッチ交換
2011年4月	トラックイン保管庫修理	和え物室トラックイン保管庫蒸気配管修理
2011年4月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水管鉄からSUSに交換
2011年4月	コンテナ修理	扉ロット棒調整

実施月	作業名称	備考
2013年3月	器具洗浄機修理	器具洗浄室器具洗浄機蒸気配管修理
2013年3月	食器整理装置修理	コンテナ室食器整理装置食器運転スイッチ交換
2013年2月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転蒸気給気リング、給気バルブ交換
2013年2月	トレイ整理装置修理	コンテナ室トレイ整理装置食器スイッチボックス漏水除去
2013年2月	食器整理装置修理	コンテナ室食器整理装置食器押え板バネ交換
2013年1月	食器整理装置修理	コンテナ室食器整理装置移動枠調整
2013年1月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2012年12月	包丁まな板殺菌庫修理	下処理室包丁まな板殺菌庫ヒーターユニット交換
2012年12月	さいの目切機修理	煮炊き室さいの目切機シュートカーテン交換
2012年11月	さいの目切機修理	煮炊き室さいの目切機プレート押えボルト交換
2012年11月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機近接スイッチ感知金具バネ交換
2012年11月	移動台修理	キャスター交換
2012年10月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機食缶押エアシリンダー交換
2012年10月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫電磁弁修理
2012年10月	コンテナ修理	搬送装置取り付け部修理
2012年10月	コンテナ修理	扉ロット棒交換
2012年10月	コンビオープン修理	揚げ焼き室コンビオープン扉ヒンジ部補強
2012年9月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫スチームトラップ修理
2012年9月	コンビオープン修理	揚げ焼き室コンビオープン配水管修理
2012年8月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫スチームトラップ修理
2012年7月	コンビオープン修理	揚げ焼き室コンビオープン加湿電磁弁調整
2012年6月	トラックイン保管庫修理	煮炊き室トラックイン保管庫蒸気配管修理
2012年6月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2012年6月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水管修理
2012年6月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサーコンベアグリスアップ

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2014年2月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機二枚重ねセンサー調整
2014年2月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫電磁弁交換
2014年1月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ファンモーター交換
2014年1月	コンビオープン修理	揚げ焼き室コンビオープン加湿電磁弁交換
2014年1月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサーコンベアローラー調整
2013年12月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機オーバーフロー管交換
2013年12月	コンテナ洗浄機修理	洗浄室コンテナ洗浄機カーテン交換
2013年12月	食器浸漬機修理	洗浄室食器浸漬機コンベア軸パッキン交換
2013年12月	コンテナ修理	取っ手交換
2013年11月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機圧カスイッチ交換
2013年11月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2013年11月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転蒸気メートルパイプ交換
2013年11月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫蒸気配管修理
2013年11月	器具洗浄機修理	器具洗浄室器具洗浄機スチームトラップ交換
2013年11月	プレハブ冷凍庫修理	魚肉下処理室プレハブ冷凍庫クーリングコイル交換
2013年10月	コンテナ修理	扉ロット棒交換
2013年9月	トレイ整理装置修理	コンテナ室トレイ整理装置食器押え板バネ蝶番交換
2013年8月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機コンベア修理
2013年8月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2013年8月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機食缶押え近接スイッチ交換
2013年8月	コンビオープン修理	揚げ焼き室コンビオープン加湿電磁弁交換
2013年8月	コンテナ修理	バンパー調整
2013年7月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機洗浄配管修理
2013年7月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水バルブ交換
2013年6月	移動台修理	脚部破損箇所補修

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2015年3月	器具洗浄機修理	器具洗浄室器具洗浄機電磁弁交換
2015年3月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫ドレン電磁弁交換
2015年1月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機配水管ゴミ詰まり除去
2015年1月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサーコンベアカバー交換
2015年1月	食器浸漬機修理	洗浄室食器浸漬機蒸気配管修理
2014年12月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサーコンベアローラー交換
2014年12月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ファンモーター交換
2014年12月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水バルブ交換
2014年12月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2014年11月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気電磁弁交換
2014年11月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2014年10月	コンビオープン修理	揚げ焼き室コンビオープン扉パッキン交換
2014年10月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気配管修理
2014年10月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機排水配管修理
2014年9月	食器浸漬機修理	洗浄室食器浸漬機蒸気電磁弁交換
2014年9月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機エアシリンダー交換
2014年8月	さいの目切機修理	煮炊き室さいの目切機プレート押え修理
2014年7月	トラックイン保管庫修理	煮炊き室トラックイン保管庫蒸気配管修理
2014年7月	食器整理装置修理	コンテナ室食器整理装置食器押え板バネ交換
2014年6月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機サーモスタット交換
2014年6月	コンテナ洗浄機修理	洗浄室コンテナ洗浄機蒸気配管修理
2014年5月	連続フライヤー修理	揚げ焼き室連続フライヤーネットコンベア交換
2014年5月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2014年5月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機供給装置リンク交換
2014年4月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水バルブ交換

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2016年3月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機スプーン用コンベア調整
2016年3月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ファンモーター交換
2016年2月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫蒸気配管修理
2016年2月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2016年2月	コンビオーブン修理	揚げ焼き室コンビオーブン加湿電磁弁交換
2016年2月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫扉取っ手交換
2016年1月	厨芥処理機修理	厨芥処理室厨芥処理機残菜抽送配管清掃
2016年1月	トラックイン保管庫修理	煮炊き室蒸気配管ストレーナー水漏れ修理
2016年1月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2015年11月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサー傷面研磨
2015年11月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機蒸気配管修理
2015年10月	コンビオーブン修理	揚げ焼き室コンビオーブン加湿電磁弁交換
2015年10月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ファンモーター交換
2015年9月	器具洗浄機修理	器具洗浄室器具洗浄機電磁弁修理
2015年9月	プレハブ冷蔵庫修理	下処理室プレハブ冷蔵庫温度センサー交換
2015年8月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気配管修理
2015年8月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜蒸気配管修理
2015年6月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜蒸気配管修理
2015年6月	厨芥処理機修理	厨芥処理室厨芥処理機インジケーター交換
2015年6月	連続フライヤー修理	揚げ焼き室連続フライヤーバーナー修理
2015年5月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機排水配管修理
2015年5月	パススルー冷蔵庫修理	揚げ焼き室パススルー冷蔵庫冷媒ガス封入
2015年5月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜蒸気給気バルブ交換
2015年4月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機供給装置リンク交換
2015年4月	食器整理装置修理	コンテナ室食器整理装置食器押え板調整

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2017年3月	油ろ過機修理	揚げ焼き室油ろ過機油ホース交換
2017年3月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫リモコン受光部調整
2017年3月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水バルブ交換
2017年1月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2016年12月	コンテナ修理	扉ロット棒修理
2016年12月	器具消毒保管庫修理	器具消毒室器具消毒保管庫温度ヒューズ交換
2016年11月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫ファンモーター交換
2016年9月	コンテナ洗浄機修理	洗浄室コンテナ洗浄機蒸気配管修理
2016年9月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2016年8月	食器整理装置修理	コンテナ室食器整理装置食器押え板調整
2016年7月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサー押えコンベア調整
2016年7月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機スプーン用コンベア調整
2016年7月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ファンモーター交換
2016年7月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫ドレン電磁弁交換
2016年6月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク給水バルブ交換
2016年6月	真空冷却機修理	和え物室真空冷却機真空ポンプ交換
2016年6月	食器浸漬機修理	洗浄室食器浸漬機蒸気配管修理
2016年5月	コンテナ洗浄機修理	洗浄室コンテナ洗浄機扉蝶番修理
2016年5月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜蛇口コマパッキン交換
2016年5月	自動缶切機修理	食品庫自動缶切機コロ部品交換
2016年5月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機アンレットポンプ交換
2016年5月	トラックイン保管庫修理	煮炊き室蒸気配管ストレーナー水漏れ修理
2016年5月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機コンベア修理
2016年4月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサープレート調整
2016年4月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気配管修理

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2018年3月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気電磁弁交換
2018年3月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜Oリング修理
2018年2月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜給水カプラ交換
2018年2月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機前洗いシャワー感知金具交換
2018年2月	パススルー冷蔵庫修理	揚げ焼き室パススルー冷蔵庫ファンモーター交換
2018年2月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2018年1月	パススルー冷蔵庫修理	揚げ焼き室パススルー冷蔵庫扉交換
2018年1月	コンテナ修理	搬送装置取り付け部修理
2018年1月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫扉調整
2018年1月	厨芥処理機修理	厨芥処理室厨芥処理機残菜抽送配管清掃
2017年12月	厨芥処理機修理	厨芥処理室厨芥処理機ガイドローラー交換
2017年12月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫スチームトラップ修理
2017年12月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気電磁弁交換
2017年12月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機二枚重ね装置修理
2017年10月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫電磁開閉器交換
2017年10月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜蒸気配管修理
2017年10月	パススルー冷蔵庫修理	揚げ焼き室パススルー冷蔵庫蒸発機交換
2017年9月	器具洗浄機修理	器具洗浄室器具洗浄機コンダクター配線交換
2017年9月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気サーモスタット交換
2017年8月	食缶前処理機修理	洗浄室食缶前処理機エアホース、押え装置修理
2017年8月	コンテナ修理	バンパーゴム交換
2017年6月	トラックイン保管庫修理	煮炊き室蒸気配管ストレーナー水漏れ修理
2017年6月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜蛇口交換
2017年6月	コンテナ修理	搬送装置交換
2017年6月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫コントロールパネル交換

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2019年2月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気電磁弁交換
2019年1月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜用蓋交換
2019年1月	コンテナ洗浄機修理	洗浄室コンテナ洗浄機リミットスイッチ交換
2018年12月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜圧力計修理
2018年11月	食缶洗浄機修理	洗浄室食缶洗浄機蒸気電磁弁、サーモスタット交換
2018年11月	トラックイン保管庫修理	煮炊き室蒸気配管ストレーナー水漏れ修理
2018年11月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機蒸気配管修理
2018年10月	コンテナ修理	搬送装置取り付け部修理
2018年10月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫電磁弁修理
2018年9月	根菜洗浄機修理	下処理室根菜洗浄機洗浄シャワー修理
2018年9月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫扉取っ手、ヒーターユニット交換
2018年8月	器具洗浄機修理	器具洗浄室器具洗浄機排水ポンプ交換
2018年7月	移動ラック修理	揚げ焼き室移動ラックキャスター交換
2018年7月	真空冷却機修理	和え物室真空冷却機品温センサー交換
2018年7月	器具消毒保管庫修理	魚肉下処理室器具消毒保管庫電装部品交換
2018年7月	コンテナ修理	扉ハンドル交換
2018年6月	油ろ過機修理	揚げ焼き室油ろ過機電源線修理
2018年6月	器具洗浄機修理	器具洗浄室器具洗浄機紺詫田一配線交換
2018年5月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサーコンベアベルト交換
2018年4月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜給機バルブ交換

実施月	作業名称	備考
2020年3月	三槽シンク修理	下処理室三槽シンク配管組み付け
2020年3月	コンテナ修理	搬送装置交換
2020年2月	コンビオープン修理	揚げ焼き室コンビオープンファンモーター交換
2020年2月	コンテナ修理	搬送装置交換
2020年2月	蒸気回転釜修理	煮炊き室蒸気回転釜蒸気配管修理
2020年1月	衣類殺菌庫修理	前室衣類殺菌庫ヒーターユニット交換
2020年1月	システム食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機蒸気配管修理
2020年1月	電動缶切機修理	食品庫カッター交換
2019年12月	食器浸漬機修理	洗浄室食器浸漬機蒸気配管修理
2019年12月	器具洗浄機修理	器具洗浄室器具洗浄機蒸気部品交換
2019年12月	フードスライサー修理	煮炊き室フードスライサーカッター主軸交換
2019年11月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機蒸気配管修理
2019年11月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機コンベア部品修理
2019年11月	コンテナ修理	コンテナ板金修理
2019年10月	食器洗浄機修理	洗浄室食器洗浄機コンベア部品修理
2019年10月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫電磁弁修理
2019年8月	プレハブ冷凍庫修理	魚肉下処理室プレハブ冷凍庫冷凍ユニット交換
2019年6月	冷凍庫修理	アレルギー室冷凍庫排水ヒーター交換
2019年5月	冷凍庫修理	和え物室冷凍庫排水ヒーター交換
2019年5月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫スチームトラップ修理
2019年4月	真空冷却機修理	和え物室真空冷却機減圧弁交換
2019年4月	天吊保管庫修理	コンテナ室天吊保管庫ドレン用電磁弁修理

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2024年2月	食器整理装置修理	非常停止スイッチ固定ナット増締め
2024年2月	パススルー冷蔵庫修理(割卵室)	冷蔵ユニット交換
2024年1月	フードスライサー修理	ヘッドローラー、テイクアップローラー交換
2024年1月	高速度ミキサー修理	主軸交換
2023年12月	3槽シンク修理	排水トラップ接続ナット増締め
2023年12月	保管機修理	コントロールパネル交換
2023年11月	衣類殺菌庫修理(コンテナ配送風除室)	殺菌ランプ交換
2023年11月	食器整理装置修理	受け板用バネ交換
2023年11月	食器食缶洗浄機修理	カーテン交換
2023年9月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	エルボ交換(揚焼室)
2023年9月	高速度ミキサー修理	スイッチ交換
2023年8月	コンテナ室地下ピット補修	地下ピット補修
2023年8月	フードスライサー修理	刃物研磨
2023年7月	蒸気回転釜修理	ニップル交換
2023年7月	フライヤー修理	制御盤部品交換
2023年7月	パススルー冷蔵庫修理	ユニット交換
2023年6月	器具消毒保管庫修理	コントロールパネル交換(野菜洗浄室)
2023年5月	蒸気回転釜修理	ニップル交換
2023年4月	食缶前処理機修理	エアーシリンダー交換
2023年4月	器具消毒保管庫修理	コントロールパネル交換(仕分室)
2023年4月	コンビオーブン修理	庫内ファン交換
2023年4月	蒸気回転釜修理	給気バルブ交換

実施月	作業名称	備考
2025年3月	器具洗浄機修理	扉樹脂板交換
2025年2月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	熱交換器交換
2025年2月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	ドレンコック交換
2025年1月	衣類殺菌(前室)修理	ヒーターユニット交換
2025年1月	衣類殺菌(回収風除室)修理	ヒーターユニット交換
2025年1月	天吊りコンテナ消毒装置修理	ドレン抜きホース、電磁弁交換(No.20)
2025年1月	器具消毒保管庫修理	温度ヒューズ交換
2025年1月	脱水機修理	インジゲータ交換
2025年1月	冷蔵庫修理	冷蔵ユニット交換
2024年12月	衣類殺菌庫(前室)修理	ヒーターユニット交換
2024年12月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	スイッチ交換
2024年11月	冷蔵庫修理	ガス補充作業
2024年11月	蒸気回転釜修理	ユニオンパッキン交換(4番)
2024年11月	冷凍庫修理(和え物室)	冷凍ユニット交換
2024年10月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	電磁弁交換(4番)
2024年10月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	エルボ継手交換(9番)
2024年10月	プレハブ冷蔵庫修理	クーリングユニット交換
2024年10月	器具消毒保管庫修理	マグネット交換
2024年10月	フードスライサー修理	各刃物交換
2024年9月	真空冷却機修理	ボールタップ交換
2024年9月	蒸気回転釜修理	水栓コマ交換
2024年8月	食器整理装置修理	昇降アーム用ピローブロック交換
2024年8月	天吊りコンテナ消毒装置修理	給気側フランジパッキン交換
2024年8月	配送コンテナ修理	扉修理(引取修理)

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2026年3月	新油タンク修理	タンク下配管交換
2026年3月	真空冷却機修理	扉障害物センサー交換
2026年3月	配送コンテナ修理	キャスター交換(2台)
2026年3月	シンク修理	防臭トラップパッキン交換(5箇所)
2026年3月	水栓修理	スピンドル・スパウト交換(2箇所)
2026年3月	フードスライサー刃物交換	刃物交換(2台分)
2026年2月	蒸気回転釜修理	ユニオンパッキン交換(2番)
2026年2月	配送コンテナ修理	コンテナ5台リベット補修
2026年1月	食器洗浄機修理(3号機)	食器コンベヤ交換。
2026年1月	食器洗浄機修理(3号機)	タンク蒸気電磁弁交換(3箇所)
2026年1月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	給気側エルボ交換
2025年12月	冷蔵庫修理(和え物室)	冷蔵ユニット交換
2025年12月	冷蔵庫修理(アレルギー室)	冷蔵ユニット交換
2025年12月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	熱交換器交換
2025年11月	天吊りコンテナ消毒装置修理	チーズ継手交換
2025年11月	水栓修理	スピンドル・スパウト交換(2箇所)
2025年11月	食器洗浄機修理(2号機)	食器コンベヤ交換。
2025年11月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	熱交換器ロウ付け補修
2025年10月	冷凍庫修理(和え物室)	冷凍ユニット交換
2025年10月	食缶前処理機修理	スピードコントローラー(エアー)交換(6個)
2025年9月	連続フライヤー修理	廃油配管ユニオンパ増締め
2025年9月	連続フライヤー修理	油回収タンクフランジ増締め
2025年9月	パススルー冷蔵庫修理	冷蔵ユニット交換
2025年8月	和え物釜修理	ストッパーロック増締め

[illegible]

実施月	作業名称	備考
2026年8月	食器洗浄機修理(3号機)	モイスラー4個交換
2026年8月	食器洗浄機修理(2・3号機)	スイッチ交換
2026年8月	真空冷却機修理	減圧弁(給水)交換
2026年8月	配送コンテナ(1台)修理	搬送装置修繕。
2026年8月	食器洗浄機修理(2・3号機)	タンク温度計交換
2026年7月	配送コンテナ(1台)修理	キャスター部外装修理
2026年7月	食器浸漬機修理	給水バルブ交換(左側)、蒸気電磁弁交換(2台)
2026年7月	蒸気回転釜修理	蓋取手交換(全台)
2026年7月	台車	キャスター交換。(2台)
2026年6月	蒸気式天吊コンテナ消毒装置修理	ドレンバルブ・ホース交換
2026年6月	蒸気回転釜修理	ゲートバルブ交換(No.4)
2026年6月	高速度ミキサー部品交換	カッター交換・調整
2026年5月	配送コンテナ(5台)修理	水抜き穴溶接補修
2026年5月	シンク修理	水栓修理(6箇所)
2026年5月	真空冷却機台車修理	キャスター交換。(2台)
2026年5月	食器浸漬機部品交換	残菜カゴ・ストレーナ交換(2台)
2026年5月	野菜洗浄機修理	給水電磁弁交換
2026年5月	次亜水生成装置修理	手動水栓交換
2026年5月	下処理用3連シンク修理	給水バルブ交換(4箇所)
2026年5月	包丁まな板殺菌庫修理	クロスファンモータ交換
2026年4月	トラックインタイプ蒸気式消毒保管機修理	給気側エルボ交換
2026年4月	配送コンテナ修理	キャスター交換(8台)
2026年4月	コンテナ洗浄機修理	3槽目ポンプ交換
2026年4月	食器整理装置修理	昇降カム・ボールベアリング交換

[illegible]

東根市学校給食センター 調理備品 更新一覧

実施月	備品名	更新数量
2017年3月	ハイテク丸スパテラ	4本
	牛刀 18cm	グリーン・ブルーの各3本
	丸型ポリペール45型	5個
	厨房ポリペール45型	キャスター付 5個
2017年12月	丸型ポリペール45型	3個
2019年3月	ハイテク丸スパテラ	4本
	丸型ポリペール45型	2個
	厨房ポリペール45型	キャスター付 4個
2020年2月	ハイテク丸スパテラ	4本
	バスケットNo.500	グリーン15個 イエロー15個
2020年12月	柄杓	ステンレス一体型柄杓(18cm×100cm) に7本更新
	網柄杓	ステンレス一体型網柄杓(30cm×100cm) に4本更新
	バスケットNo.500	ブルー 15個 イエロー 15個
	バスケットNo.500	グリーン 15個 レッド 15個
	ハイテク丸スパテラ	10本
2022年4月	キッチンワゴン	2台
	高圧洗浄機	2台
	まな板	青12枚 緑13枚 黄色7枚 ピンク3枚
	牛刀 30cm	黒5本
	牛刀 24cm	グリーン18本 ブルー12本
	ハイテク丸スパテラ	10本
2022年7月	水道用ホース	(50m巻)2本
	三つ手チリトリ	10個
	丸型ポリペール45型	20個
	ポリバケツ 10L	17個
	エナメルホテルパン	60枚

※2022年7月末時点

東根市学校給食センター 調理備品 更新一覧

実施月	備品名	更新数量
2017年3月	ハイテク丸スパテラ	4本
	牛刀 18cm	グリーン・ブルーの各3本
	丸型ポリペール45型	5個
	厨房ポリペール45型	キャスター付 5個
2017年12月	丸型ポリペール45型	3個
2019年3月	ハイテク丸スパテラ	4本
	丸型ポリペール45型	2個
	厨房ポリペール45型	キャスター付 4個
2020年2月	ハイテク丸スパテラ	4本
	バスケットNo.500	グリーン15個 イエロー15個
2020年12月	柄杓	ステンレス一体型柄杓(18cm×100cm) に7本更新
	網柄杓	ステンレス一体型網柄杓(30cm×100cm) に4本更新
	バスケットNo.500	ブルー 15個 イエロー 15個
	バスケットNo.500	グリーン 15個 レッド 15個
	ハイテク丸スパテラ	10本
2022年4月	キッチンワゴン	2台
	高圧洗浄機	2台
	まな板	青12枚 緑13枚 黄色7枚 ピンク3枚
	牛刀 30cm	黒5本
	牛刀 24cm	グリーン18本 ブルー12本
	ハイテク丸スパテラ	10本
2022年7月	水道用ホース	(50m巻)2本
	三つ手チリトリ	10個
	丸型ポリペール45型	20個
	ポリバケツ 10L	17個
	エナメルホテルパン	60枚

※2026年8月末時点

食器食缶等破損一覧表

		年度	■ 2017年	■ 2018年	■ 2019年	■ 2020年	■ 2021年	■ 2022年		
No.	名称	型式	年間破損数量	年間破損数量	年間破損数量	年間破損数量	年間破損数量	年間破損数量	数量合計	単位
1	角型二重食缶 13ℓ	AIS-7-S P	1	1	0	1	0	48	51	個
2	角型二重食缶 7ℓ	AIS-13-S P		0	5	0	1	0	6	個
3	食器ボール	PNB-31E BLO	10	9	36	10	67	4	136	個
4	食器ボール	PNB-28E BLG	4	7	8	57	13	2	91	個
5	菜皿	PNS-7E BLG	12	8	11	123	12	4	170	枚
6	深皿	PNS-13E BLG	20	15	22	70	23	2	152	枚
7	エスタートレイ	SE-10FW	14	15	39	40	43	57	208	枚
8	スプーン		1	1	17	1	8	7	35	個
9	アミハード箸	AH-195G	183	129	116	86	131	1	646	膳
10	アミハード箸	AH-225AA	30	41	27	24	51	0	173	膳
11	パンバサミ		1	2	2	0	0	0	5	個
12	汁杓子		28	32	17	15	2	0	94	個
13	うどん杓子		7	14	8	16	0	0	45	個

※2022年7月現時点

食器食缶等破損一覧表

		年度	■ 2022年8月～	■ 2023年	■ 2024年	■ 2025年	■ 2026年			
No.	名称	型式	年間破損数量	年間破損数量	年間破損数量	年間破損数量	年間破損数量		数量合計	単位
1	角型二重食缶 13ℓ	AIS-7-S P	0	2	1	2	4		9	個
2	角型二重食缶 7ℓ	AIS-13-S P	0	0	0	1	1		2	個
3	食器ボール	PNB-31E BLO	11	8	16	30	13		78	個
4	食器ボール	PNB-28E BLG	0	7	10	9	10		36	個
5	菜皿	PNS-7E BLG	9	34	33	38	19		133	枚
6	深皿	PNS-13E BLG	13	24	16	16	10		79	枚
7	エスタートレイ	SE-10FW	11	14	19	11	5		60	枚
8	スプーン		0	7	1	14	0		22	個
9	アミハード箸	AH-195G	74	143	108	146	85		556	膳
10	アミハード箸	AH-225AA	19	29	15	17	5		85	膳
11	トンガ		0	5	33	59	55		152	個
12	汁杓子		1	2	1	5	0		9	個
13	うどん杓子		1	0	3	2	2		8	個

※2026年8月末現時点

東根市学校給食センター 施設備品 更新一覧

実施月	備品名	更新数量
2012年	電気ポット	休憩室電気ポット 2台
2014年10月	パソコン	事務所パソコン 2台
2014年10月	カラープリンター	事務所カラープリンター 1台
2015年2月	洗濯・乾燥機	洗濯・乾燥機 2台
2016年	電話機	FAX兼用電話機、メフォス用1台・市用1台
2017年12月	玄関マット	従業員入口 2枚
2017年	パソコン	事務所パソコン 2台
2018年12月	電気ポット	接触不良の為休憩室電気ポット 2台
2021年8月	電話機	事務所 4台 小会議室 1台 会議室 1台

※2022年7月末時点

東根市学校給食センター 施設備品 更新一覧

実施月	備品名	更新数量
2012年	電気ポット	休憩室電気ポット 2台
2014年10月	パソコン	事務所パソコン 2台
2014年10月	カラープリンター	事務所カラープリンター 1台
2015年2月	洗濯・乾燥機	洗濯・乾燥機 2台
2016年	電話機	FAX兼用電話機、メフォス用1台・市用1台
2017年12月	玄関マット	従業員入口 2枚
2017年	パソコン	事務所パソコン 2台
2018年12月	電気ポット	接触不良の為休憩室電気ポット 2台
2021年8月	電話機	事務所 4台 小会議室 1台 会議室 1台
2023年2月	洗濯・乾燥機	洗濯・乾燥機 2台

※2026年8月末時点

【別冊資料 7】光熱水等の使用量

光熱水等の使用量

	水道・下水道 (m ³)	電気 (kwh)	ガス (m ³)
H29	20,544	37,172	37,022
H30	20,844	37,408	36,582
H31	18,447	36,454	34,163
R2	19,671	36,175	34,383
R3	21,245	38,009	36,492

光熱水等の使用量

	水道・下水道 (m ³)	電気 (kwh)	ガス (m ³)
R4	20,195	36,021	34,568
R5	21,424	36,419	35,283
R6	22,023	35,461	33,717
R7	21,741	35,388	33,938