令和８年１１月６日

質 問 回 答 書

件名　市道六日町中ノ目２号線道路改良工事

番号	仕様書ページ	図面番号	質問事項	回答
1	閲覧設計書 P35	第５号単価表（施工P-01）	計上されている合繊不織物t=10mmについて。 上記の規格は「合繊不織布　厚10mm 9.8kN/m」と「合繊不織布　厚10.0mm（117N/5㎝）」のどちらでしょうか。 もしくは別の規格でしょうか。	合繊不織布厚10mmについて、9.8kN/m の材料を計上しております。
2	閲覧設計書 P45、47	第16号単価表（施工P-01）、第17号単価表（施工P-01）	遠心ボックスカルバート内径350 遠心ボックスカルバート内径600 上記材料の参考重量を教えてください。 また、規格はＩ型でしょうか。	遠心ボックスカルバート 参考重量 内径350：766kg 内径600：1,960kg 規格はＩ型を計上しております。
3	閲覧設計書 P68	第42号単価表	コンクリート積みブロック250*400*350について。 上記の規格は「コンクリート積みブロック（滑面）高250㎜×幅400㎜×控350㎜　35.0kg以上/個　10.0個/m2　JIS　A5371」 「コンクリート積みブロック（粗面）高250㎜×幅400㎜×控350㎜　35.0kg以上/個　10.0個/m2　JIS A5371」のどちらでしょうか。 もしくは別の規格でしょうか。	「コンクリート積みブロック（滑面）高250㎜×幅400㎜×控350㎜　35.0kg以上/個　10.0個/m2　JIS　A5371」の材料を計上しております。